

## Gestionnaire de câbles de toit Série RR19TM

### Caractéristiques



- Construction en acier de calibre 16.
- S'utilise avec un large éventail de combinaisons et de nombre de bâtis de relais simples ou regroupés.
- La partie supérieure du gestionnaire de câbles comporte des alvéoles défonçables (une alvéole défoncée montrée dans la photo ci-dessous) pour utilisation avec les extensions de gestionnaire de câbles vertical.
- Compatible uniquement avec les gestionnaires de câbles verticaux de 6 po de large
- Porte d'accès à charnière avec loquets aimantés garantissant que les câbles sont bien rangés et facilitant l'accès.
- Utilisez des trousse de liaison ou des plaques d'extrémité (voir ci-dessous) dans la combinaison qui répond le mieux à vos besoins.
- Revêtement en poudre texturé noir RAL9005.
- Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
- Conforme à la directive RoHS et à la réglementation REACH.
- Fabriqué en Amérique du Nord.



Si vous recherchez une option plus simple, jetez un coup d'œil à la série **WCTTM** de bâtis ouverts Waterfall.

### Galerie



### Accessoires

- Extensions de gestionnaire de câbles vertical

Part No.	Descriptions	Figure	Overall Dimensions			2-Post Racks Required	Vertical Managers Required	Location of Vertical Managers
			Height	Width	Depth			
RR19TMS	1 rack-Single	A	6.00	26.50	8.25	1	1	Left or Right
RR19TMD	1 rack-Double	B	6.00	32.50	8.25	1	2	Left and Right
RR19TMDD	2 racks-Double	C	6.00	53.00	8.25	2	2	Left and Right, No Center
RR19TMDT	2 racks-Triple	D	6.00	59.00	8.25	2	3	Left, Right and Center

Part No.	Description	Figure
RRTMEP	End Plate	J
RRTMJK	Joining Kit	K

## Cable Chimney

Part No.	Overall Dimensions			Recommended Cable Fill (50% Fill Ratio)		Maximum Cable Fill (100% Fill Ratio)		Product Compatibility
	Height	Width	Depth	Cat 6	Cat 6a	Cat 6	Cat 6a	
RRCH20	20.00	6.00	5.00	117	81	234	163	RR19TM
RRCH24	24.00	6.00	5.00	117	81	234	163	RR19TM
RRCH30	30.00	6.00	5.00	117	81	234	163	RR19TM

*Les données sont sujettes à changement sans préavis*